



Випробувальний центр ТОВ "ТЕСТ"



2H365
ДСТУ ISO/IEC 17025

"Затверджую"

Керівник ВЦ ТОВ "ТЕСТ"


О. О. Абрамов
"24" липня 2017 р.

ПРОТОКОЛ № 6/СПР-17

сертифікаційних випробувань на вогнестійкість стіни із панелей металевих тришарових стінових з утеплювачем із мінеральної вати товщиною 100 мм, виробництва ТОВ «Арсенал-Центр»



екземпляр: №1 (замовник випробувань)



екземпляр: №2 (ВЦ ТОВ "ТЕСТ")



екземпляр: №3 (орган з сертифікації)

Похибка випробувань (Δt) для 92хв випробувань склала 0 хв (зразок №1).

Похибка випробувань (Δt) для 92 хв випробувань склала 0 хв (зразок №2).

Висновок: Межа вогнестійкості ненесучої стіни із панелей металевих тришарових стінових з утеплювачем із мінеральної вати товщиною 100 мм, (див розділ “Зразки для випробувань”), виробництва ТОВ «Арсенал-Центр», складає не менше 92хв.

Клас вогнестійкості **EI 90**.

ПРИМІТКА:

1. Протокол № 6/СПР-17 стосується тільки зразків, що були піддані випробуванням.
2. Протокол є цілісним документом. Копії протоколу чинні тільки при їх завіренні в ВЦ ТОВ “ТЕСТ”.
3. Дія протоколу не поширюється на продукцію в разі зміни її конструктивного виконання та (або) характеристик матеріалів, з яких вона виготовлена.

Завідуючий лабораторією випробувань
будівельних конструкцій

Є. Ю. Ткаченко

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВ “ТЕСТ”
Док. ПРОТ № 6/СПР-17 від 24.07.17р
Аркуш 18 Аркушів 20 Екз № 1 Підпис