



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 08 2021 року

№ 12.2-18-1/14693

Об'єкт експертизи: Панелі металеві стінові та покрівельні тришарові з утеплювачем із пінополістиролу та мінеральної вати призначені для застосування в зовнішніх та внутрішніх не несучих та самонесучих стінових та покрівельних конструкціях будівель і споруд

виготовлений у відповідності із: ДСТУ EN 14509:2017 "Панелі теплоізоляційні самонесійні з двобічним металевим облицюванням. Вироби заводського виготовлення. Технічні умови" (EN 14509:2013, IDT)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 25.11.23

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво об'єктів промислового, цивільного, сільськогосподарського призначення в т.ч. харчової, переробної та медичної промисловості, холодильні та морозильні камери та приміщення, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСЕНАЛ-ЦЕНТР", 03067, м. Київ, пров. Чугуївський, 21; виробництво: 09100, м. Біла Церква, Сквирське шосе, буд. 192-В, e-mail: adm.kiev@arsenal-center.com.ua, веб-сайт: <https://arsenal-center.com.ua/>, код за ЄДРПОУ 31202310

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСЕНАЛ-ЦЕНТР", 03067, м. Київ, пров. Чугуївський, 21; виробництво: 09100, м. Біла Церква, Сквирське шосе, буд. 192-В, e-mail: adm.kiev@arsenal-center.com.ua, веб-сайт: <https://arsenal-center.com.ua/>, код за ЄДРПОУ 31202310

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Вітчизняне виробництво

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями Панелі металеві стінові та покрівельні тришарові з утеплювачем із пінополістиролу та мінеральної вати призначені для застосування в зовнішніх та внутрішніх не несучих та самонесучих стінових та покрівельних конструкціях будівель і споруд відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень міграції хімічних речовин у атмосферне

повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³) при використанні панелей фасадних теплоізоляційних з утеплювачем: із плит з мінеральної вати: формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; із плит пінополістирольних: стиролу – 0,002; бензолу – 0,1; рівень запаху - до 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги". Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи". Вміст пилу скловолна у повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше) – 2 мг/м³, а, 3 клас небезпеки відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Панелі металеві стінові та покрівельні тришарові з утеплювачем із пінополістиролу та мінеральної вати призначені для застосування в зовнішніх та внутрішніх не несучих та самонесучих стінових та покрівельних конструкціях будівель і споруд за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ EN 14509:2017 "Панелі теплоізоляційні самонесійні з двобічним металевим облицюванням. Вироби заводського виготовлення. Технічні умови" (EN 14509:2013, IDT)

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua; www: imtuik.org.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 7697 від 23 червня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

Державної установи "Інститут медицини праці

імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

М.П.

Захаренко М.І.

